



PROVA N. 2

1) Devo sostituire solo i tubi fluorescenti (neon) in una plafoniera da 4 x 18W con tubi led, cosa devo fare?

- a) eliminare o ponticellare il reattore
- b) togliere i tubi e mettere quelli a led
- c) eliminare lo starter, togliere o ponticellare il reattore
- d) eliminare lo starter

2) Che cos'è l'intensità di corrente?

- a) è la quantità di carica che nell'unità di tempo attraversa la sezione di un conduttore
- b) è la quantità di elettroni che attraversano un materiale conduttore
- c) è il prodotto della tensione misurata e la resistenza opposta dal conduttore
- d) è la quantità massima di elettroni supportata dal conduttore

3) Un quadro elettrico contenente parti attive accessibili può essere apribile con chiavi o attrezzo?

- a) sì, solo da personale addestrato
- b) no, mai
- c) sì, da chiunque ma con cautela per non toccare le parti attive in tensione
- d) sì, perché non serve sia chiuso a chiave

4) I dischi dei freni delle autovetture da strada sono in:

- a) acciaio
- b) alluminio
- c) ceramica
- d) carbonio

5) Perché occorre precauzione nell'eseguire i rabbocchi dell'olio dei freni?

- a) perché provoca ustioni alla pelle
- b) perché rovina la vernice della carrozzeria
- c) perché emana esalazioni tossiche
- d) perché provoca ustioni ed esalazioni tossiche

6) Ai sensi del D.Lgs. 81/08, quale di questi obblighi può essere delegato dal datore di lavoro?

- a) l'obbligo di designare il medico competente
- b) l'obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- c) l'obbligo di valutazione dei rischi
- d) l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi

7) Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito:

- a) presso l'unità sanitaria locale
- b) presso il ministero del lavoro
- c) presso l'azienda o l'unità produttiva
- d) presso l'Ispettorato del lavoro



8) Che cosa significa la sigla REI?

- a) R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: tenuta al passaggio di fumi, vapori, o gas prodotti dal fuoco, I: prodotta in Italia
- b) R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: tenuta al passaggio di fumi, vapori, o gas prodotti dal fuoco, I: isolamento termico alla trasmissione del calore
- c) R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: elemento tenuta al fuoco, I: isolamento termico alla trasmissione del calore
- d) R: rete, E: elemento: I: incendio

9) Quali sono gli organi di governo di un'Azienda di Servizi alla Persona nella legislazione della Regione Emilia Romagna ?

10) Sugli impianti antincendio fissi in una struttura per anziani, quali sono i controlli obbligatori e con quale periodicità devono essere effettuati ?

11) Nell'ambito dei Codice dei Contratti (D.Lsg. 50/2016 e smi), quando e con quali modalità l'Ente può procedere ad effettuare acquisti tramite l'istituto dell'affidamento diretto?

12) Nell'ambito del D.Lgs. 81/08, quali sono le definizioni di "Prevenzione" e "Protezione"?
